

ZRAČNA LUKA PULA

PRIMLJENO 07-01-2020			
ORG. JED.	BR.	PRIL.	VRIJ.
	2019-439		
	2020-17		

URBIS

Urbis d.o.o.
Flanatička 25, HR-52100 Pula
oib 33840666708
+385 52 385 950
info@urbis.hr
www.urbis.hr

ZRAČNA LUKA PULA d.o.o.
Valtursko polje 210, Ližnjan

Broj: 7073/19-T-5/20
Pula, 07.01.2020.

Predmet: Analiza ponudbenih troškovnika – Zračna luka Pula,
Projekt sanacije krova, dostavlja se

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljam tablicu sa usporednim pregledom ponudbenih troškovnika u pogledu udovoljavanja traženim tehničkim specifikacijama, a sve prema Projektu sanacije krova na putničkoj zgradi Zračne luke Pula (Zaj. oznaka projekta: 7073/19, kolovoz 2019. god., izrađivač: Urbis d.o.o. Pula).

Napomena da su tražene tehničke specifikacije definirane Glavnim projektom u cjelini, a ne samo troškovnikom projektiranih radova. Ta napomena stoji i u općim uvjetima troškovnika.

S poštovanjem,

Glavni projektant:
Dino Krizmanić, dipl.ing.arh.

 DINO KRIZMANIĆ
dipl.ing.arh.
OVLAŠTENI ARHITEKT
A 3032

ZLP - PROJEKT SANACIJE KROVA ANALIZA PONUDBENIH TROŠKOVIKA		TEHNIČKI ZAHTEV IZ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE / TROŠKOVIKA									
		HIDROIZOLACIJSKA KROVNA MEMBRANA									
PONUĐA		Sintetička membrana na bazi FPOa armirana poliesterskim pletivom i stabilizirane staklenom mrežicom	vanjsko ispitivanje na požar: EN 13501-5 razred BKROV (t1)	debljina 1,5mm	Polimerne membrane za hidroizolaciju krovova u skladu s HRN.13956	otporna na trajnu izloženost UV zračenju EN 1297	otporna na trajnu izloženost vjetru	visoka dimenzionalna stabilnost EN 1107-2	otporna na mikro organizme		
1.	ALMES	Sarnafil TG 66	NE - nije navedeno u tehničkom listu	DA	DA	DA	DA	DA	DA		
2.	IZO-GRADENJE KONZALTING	Sintec Urtop IMP BT1	NE - nije navedeno u tehničkom listu	DA	DA	DA	DA	DA	DA		
3.	IZO-ING	Firestone Ultraply TPO	NE - jednostruko poliestersko pletivo	DA	DA	DA	DA	DA - prema ASTM D 6878 < 1%	DA		
4.	MALING	Sarnafil TS 77	NE - jednostruko poliestersko pletivo DA - dvostruko ojačanje	DA	DA	DA	DA	DA	DA		

Puls, 07.01.2020.
Projektant: Dino Krizmanić dipl.ing.arh.

 DINO KRIZMANIĆ
dipl.ing.arh.
OVIŠTENI ARHITEKT
K 3032

